



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Норильск

№ 6046/с

«30» ноября 2015г.

При обследовании Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения «Норильская общеобразовательная школа-интернат», расположенного по адресу: 663318, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Талнахская, д. 49 «А», при рассмотрении протоколов об административном правонарушении от «30» ноября 2015г. № 6141, № 6142, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить выявленные:

1. Нарушение требований п. 2.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 2.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования хозяйственной зоны площадкой с твердым покрытием для сбора мусора на расстоянии не менее 20 м от здания с установкой 2-х контейнеров для сбора твердых бытовых и пищевых отходов с плотно закрывающимися крышками. Срок исполнения до 15.11.2017г.

2. Нарушения требований п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раздела № 3 СП № 4076-86 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии» в части оборудования в мастерских трудового обучения мальчиков (слесарной, столярной), мастерской штукатурно-малярного дела, обувной мастерской механической вытяжной вентиляции. Срок исполнения до 15.11.2017г.

3. Нарушение требований п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования сверлильного станка в столярной мастерской предохранительной сеткой, стеклом и местным освещением. Срок исполнения до 15.11.2017г.

4. Нарушение требований п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования в мастерских трудового обучения мальчиков (слесарной, столярной), мастерской штукатурно-малярного дела, кабинетах №№ 305, 307, 403, 406, 409, кабинете для занятий 8 «Б», кабинете социально-бытовой ориентации отопительных приборов ограждениями с использованием материалов, безвредных для здоровья детей. Срок исполнения до 15.11.2017г.

5. Нарушение требований п. п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения поверхности пола в мастерской штукатурно-малярного дела без щелей, дефектов и механических повреждений. Срок исполнения до 15.11.2017г.

6. Нарушение требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения поверхностей потолка и стен в спортивном зале гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком. Срок исполнения до 15.11.2017г.

7. Нарушение требований п. 12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения спортивного зала спортивными матами чехлами, позволяющими проводить их качественную обработку влажным способом с применением мыльно-содового раствора. Срок исполнения до 15.11.2017г.

8. Нарушение требований п. 5.16. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 7.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в части выполнения в учебном кабинете № 410 для занятий музыкой шумоизолирующих мероприятий с использованием

шумопоглощающих отделочных материалов. Срок исполнения до 15.11.2017г.

9. Нарушение требований п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части оборудования рабочих мест пользователей ПЭВМ (преподавателей) в кабинете логопеда, кабинете психолога стульями (креслами) подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки. Срок исполнения до 15.11.2017г.

10. Нарушение требований п. 6.6., 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения круглогодичного функционирования фрамуг и форточек в спальнях комнат для мальчиков №№ 4, 5, 6, 8, мастерских трудового обучения мальчиков (слесарной, столярной), мастерской штукатурно-малярного дела, обувной мастерской в целях осуществления проветривания. Срок исполнения до 15.11.2017г.

11. Нарушение требований п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части выполнения остекления окон в мастерской штукатурно-малярного дела, кабинетах № 409, № 411 из цельного стеклопакета. Срок исполнения до 15.11.2017г.

12. Нарушение требований п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части установки резервных источников горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений столовой в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения. Срок исполнения до 15.11.2017г.

13. Нарушение требований п. 4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части обеспечения скамеек обеденного зала столовой покрытием, позволяющим проводить их качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок исполнения до 15.11.2017г.

14. Нарушение требований п. 5.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования умывальника в процедурном кабинете смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением. Срок исполнения до 15.11.2017г.

15. Нарушение требований п. 4.1. (приложение № 1) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части обеспечения зоны для приготовления холодных закусок пищеблока необходимым оборудованием - бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха. Срок исполнения до 15.11.2017г.

16. Нарушение требований п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части оборудования третьей секции ванны для ополаскивания столовой посуды в моечной столовой посуды металлической сеткой с ручками и гибким шлангом с душевой насадкой. Срок исполнения до 15.11.2017г.

17. Нарушение требований п. 5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части оборудования второй секции двухгнездной ванны для ополаскивания чашек, стаканов в моечной столовой посуды металлической сеткой с ручками и гибким шлангом с душевой насадкой. Срок исполнения до 15.11.2017г.

18. Нарушение требований п. 4.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части оборудования моечной столовой столами с поверхностью, позволяющей проводить их качественную влажную уборку. Срок исполнения до 15.11.2017г.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на КГБОУ «Норильская общеобразовательная школа-интернат» в лице руководителя.

В подтверждение выполнения требований предписания в срок 15.11.2017г. представить в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске информацию, подтверждающую выполнение предписания любым способом быстрой связи: по электронной почте и на бумажном носителе (E-mail: norilsk@24.rospotrebnadzor.ru, факс: 462280).

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.